

PROTOKÓŁ NR 23/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 sierpnia 2014 roku, w godzinach od 10: 00 do 11:50 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

W komisji uczestniczyło 5 radnych- lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Nieobecny 1 radny, tj;

1. Elżbieta Radajewska- usprawiedliwiona

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

Zastępca Burmistrza Książa Wlkp.- Pani Bogumiła Walczak
Skarbnik Gminy- Pani Barbara Matuszczak
Przewodniczący Rady Miejskiej- Pan Paweł Walkowiak
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych- Pan Marian Kaźmierczak

Ad 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Szymański otwierając posiedzenie powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na sali jest obecnych 5 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. W dalszej części przedstawił porządek posiedzenia, który wygląda następująco:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przeprowadzenia kontroli w Oczyszczalni Ścieków w Kiełczyнку, rozliczenie ilości ścieków.
3. Analiza wprowadzenia i funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Książ Wlkp. za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i informacje.

Porządek posiedzenia i zaproszenia stanowią **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad 2. Przeprowadzenie kontroli w Oczyszczalni Ścieków w Kiełczyнку, rozliczenie ilości ścieków.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w zakresie:

1. Ilości dopływających i odprowadzonych ścieków, (jakość ścieków i ostatnie badanie).
2. Gospodarowanie odpadami (przekazywanie informacji do organów wyższej instancji i zagospodarowanie odpadów).
3. Ogólny ład i porządek na terenie zakładu Oczyszczalni Ścieków.
4. Gotowość hydrantów do udostępnienia na wypadek pożaru, (ilość hydrantów, plan rozmieszczenia oraz protokół przeglądu).

Zakres w/w czynności stanowią odpowiednio **załączniki nr 3 i nr 4** do niniejszego protokołu.

Radny Paweł Walkowiak- proszę o informację czy całkowity przegląd hydrantów wraz z ich naprawą będzie wykonany do końca października br.?

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych- tak do końca października 2014 roku będą naprawione bądź wymienione oraz pomalowane hydranty na barwę w kolorze czerwonym.

Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację czy jest możliwość zapewnienia ciągłości wody w miejscowości Chrzastowo w momencie wyłączenia prądu.

Dyrektor ZUK Pan Marian Kaźmierczak- na dzień dzisiejszy Chrzastowo w przypadku braku prądu jest zasilana z wodociągu w Konarzycach, gdy w Konarzycach brakuje wody to trzeba uruchomić agregat w Książu Wlkp. i niestety cała procedura jest czasochłonna.

Radny Paweł Walkowiak- dobrym rozwiązaniem byłby zakup agregatu dla Chrzastowa.

Radny Sławek Przybylski- koszt zakupu agregatu to około 50 tys. złotych.

Radny Paweł Walkowiak- być może uda się wygospodarować w budżecie pożądaną kwotę.

Komisja Rewizyjna o godzinie 11:05 w składzie 4 radnych udała się do Oczyszczalni Ścieków celem skontrołowania ogólnego ład i porządku panującego na terenie zakładu, o godzinie 11:30 wznowiono posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła stosowny protokół, który stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad 3. Analiza wprowadzenia i funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Książ Wlkp. za okres od 01.07.2013 do 30.06.2014 r.

W/w punkt porządku posiedzenia został omówiony przez Zastępcę Burmistrza Panią Bogumiłę Walczak- informację nt. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Radna Antonina Jankowiak- proszę o informację dotyczącą rocznego bilansu gospodarowania odpadami, jak się kształtuje.

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- na koniec 2013 roku przychody opiewały na kwotę 371 000,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 820 000,00 zł.

Na kwotę wydatków składa się inwestycja budowy gratowiska oraz udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami (ZGO) Jarocin. Roczna kwota udziału w ZGO to 224 000, 00 zł. Jest to kwota rozłożona na raty, całkowity wartość za udział w powstaniu obiektu to 1 120 000,00 zł. W przyszłym roku obraz bilansu będzie inny – korzystniejszy dla gminy, z uwagi na zakończoną inwestycję.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Komisja Rewizyjna w obecności 5 radnych jednogłośnie bez uwag przyjęła protokół nr 22/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku.

Ad 5. Wolne głosy i informacje.

Radny Ryszard Szymański- proszę o natychmiastowe wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na ulicy Zakrzewskiej w Książu Wlkp.

Radna Antonina Jankowiak- proszę o zniwelowanie i utwardzenie skarpy na przystanku autobusowym w miejscowości Chrzastowo (w kierunku Książa Wlkp.).

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o 11: 50.

Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard Szymański

Protokół

spisany z kontroli Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu – Zakład Usług Komunalnych
2. Kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w składzie:
 1. Ryszard Szymański- Przewodniczący Komisji
 2. Antonina Jankowiak- Z- ca Przewodniczącego Komisji
 3. Maciej Lewandowski- członek komisji
 4. Jacek Mądry- członek komisji
 5. Sławomir Przybylski- członek komisji
3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych 18 sierpnia 2014 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych 18 sierpnia 2014 r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli
Kontrola w Oczyszczalni Ścieków w Kielczyńku, - gotowość hydrantów oraz rozliczenie ilości ścieków.
5. Kierownik kontrolowanego podmiotu: Dyrektor ZUK Marian Kaźmierczak
6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w zakresie:

I

1. Ilości dopływających i odprowadzonych ścieków
 - jakość ścieków
 - ostatnie badanie
2. Gospodarowanie odpadami
 - wysłane informacje do organów wyższej rangi
 - zagospodarowanie odpadów
3. Ogólny ład i porządek na terenie zakładu

II Gotowość hydrantów do udostępnienia na wypadek pożaru

1. Ilość hydrantów
 - ostatni protokół przeglądu
 - plan rozmieszczenia
2. Oznakowanie
3. Ciągłość dostaw wody

Przebieg czynności kontrolnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Całość zagadnień kontroli Oczyszczalni Ścieków została omówiona przez Dyrektora ZUK Pana Mariana Kaźmierczaka na co przestawił stosowne sprawozdanie, które stanowi odpowiedni załącznik.

Gotowość hydrantów do udostępnienia wody na wypadek pożaru-


- a) Ilość hydrantów 315 szt., większość została sprawdzona i udrożniona,
(na co istnieje spis z podaniem numerów posesji przy których są zlokalizowane hydranty).
- b) Do końca października 2014 r. zostanie w całości zrobiony przegląd wraz z oznakowaniem hydrantów oraz pomalowanie hydrantów naziemnych na kolor czerwony.
- c) Jednostka OSP Książ Wlkp. otrzymała klucze do otwierania hydrantów oraz spis hydrantów w poszczególnych miejscowościach.
- d) Ciągłość dostaw wody w przypadku pożaru nadzorować będzie pogotowie wodociągowe powiadamiane przez Straż Pożarną.

Ogólny ład i porządek na terenie zakładu Oczyszczalni Ścieków nie budzi zastrzeżeń.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że nadzorowana przez ZUK Oczyszczalnia Ścieków w Kielczyнку funkcjonuje prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Książ Wlkp. 18 sierpnia 2014 r.

DYREKTOR


.....mgr. inż. Marian Kaźmierczak
/podpis kierownika kontrolowanego podmiotu/

Zakład Usług Komunalnych
w Książu Wlkp.
63-130 Książ Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a
tel./fax 061-28-22-437
NIP 785-14-74-055

Podpisy członków Komisji

1. 
2. 
3. 
4.
5. 